

МКҚК №41 «Назерке» бобекжай-балабақшасы

**Өртке қарсы режим нұсқаулығымен
таныстыру**

2025 – 2026 оқу жылы

Бекітілді:
№41 «Назерке» б/б МКҚК
меңгерушісі:
А.Е Карабалина



Өртке қарсы режим

1. Жалпы ереже.

1.1 Өртке қарсы режим №41 «Назерке» бөбекжай-балабақшасы МКҚК үшін құрастырылған.

1.2 Барлық балабақша қызметкерлері өрт қауіпсіздігін сақтауға, оны орындауға және білуге міндетті. Егер өрт туған жағдайда оны сөндіруге, балаларды көшіруге (эвакуация) кірісуге, бағалы материалды көшіруге міндетті.

1.3 Өртке қарсы режимді барлық қызметкерлер орындауға міндетті.

2. Ауланың, ғимарат, үйдің сақтаулы.

2.1 Аула әр уақытта таза ұсталуы керек. Жанатын заттар қоқыс, түскен жапырақ, құраған бұтақтар уақытылы жиналып ауладан шығарылып тасталу керек

2.2 Ғимаратқа кіретін жолдар, қақпа және өрт сөндіруге су алу орны, өрт сөндіруге құралдарының тұратын жерлеріне өту жолдары жиналған, ашық болу керек.

2.3 От жағу, қоқыстарды өртеуге мекеме ауласында жол берілмеу керек.

2.4 Топтағы, жататын бөлмедегі, кабинеттегі жиһаздар адамдар мен балаларды көшіруге (эвакуациялауға) кедергі келтірмейтіндей болу керек.

2.5 Дәліздерде, вестибюлде, басқыштар, эвакуациялық шығу орындары қауіпсіздік белгілері болу керек.

2.6 Эвакуация жолы, дәліз, басқыштар, тамбурлар керексіз, артық заттармен толып тұрмау керек.

2.7 Эвакуация есіктері тек ілінетін ілгіштер арқылы (кілтсіз) жабылуы керек.

2.8 Мекеме ішіндегі, топтардағы кілем, палас т.б еденге бекітулі болу керек.

2.9 Техникалық бөлім (қойма, кладовка, электроцит) әр уақытта құлыпқа жабық тұру керек. Кілттер 1қабатта кілт ілгіште ілініп күзетшіге қол қойып тапсырылуы керек.

2.10 Сыртқы сөндіру басқышы өңделген күйде болу керек.

2.11 Мекемеге тұруға (мекендеуге) ешқандай мекеме қызметкерлеріне, өзге адамға рұқсат етілмейді.

2.12 Тез жанатын, тұтанатын заттар, газ балон, бензин, керосин т.б заттарды келуге тиым салынады.

2.13 Мекемеде болмайды:

- құрылыс нормасы мен тәртібіне қайшы келетін мекемені қайта жабдықтауға;
- басқыштарды, төбені, жарды эвакуация жолдарын жөндегенде тез жанғыш материалдарды пайдалануға;
- терезе торларын, жалюздер және сол сияқты шешілмейтін заттарды мекеме терезесіне, лестницаларға құруға;
- басқышпен дәлізді жалғастырып тұрған жердегі есіктерді алып тастауға;
- эвакуация жолындағы есіктерді қағып тастауға;
- жылыту үшін стандарттан тыс қолдан жасалған қондырғыларды пайдалануға
- электрочайник, электрокипятильник, газ плитасын пайдалануға (арнайы тамақ пісіретін жерден басқа жерде);
- эвакуация жолына айна, өткір есік құруға;
- отты, электросварка жұмыстарын ғимарат ішінде адамдар барда жүргізуге;
- эллампаларды қағазбен, матамен т.б тез тұтанатын заттармен орауға;

- жарықтандыру үшін балауыз , киросин лампасын, фонорларды пайдалануға;
 - тез тұтанғыш заттарды пайдаланып, құралдарды, ғимарат ішін тазартуға;
 - трубаларды жылыту үшін ашық от пайдалануға;
 - топқа қосулы компьютер, магнитофон және т .б. электро бұйымдарын қалдыруға ;
- 2.14. Отты және сваркамен (дәнекерлеу) жұмыс тек меңгерушінің жазбаша рұқсатымен ол жұмыстар өрт қауіпсіздік ережесін қатаң ұстаған жағдайда жүргізіледі.
- 2.15. Үтікпен тек кір жуу бөлмесінде кір жуушы ғана жұмыс жасауға тиісті. Үтіктеу тек бұзылмаған, дұрыс жұмыс жасайтын реттегіші бар үтікпен жүргізілуі керек. Үтіккі жанбайтын заттың үстіне қою керек.
- 2.16. Мекеме өрт сөндіру құралдарымен толық қамтамасыз етілген бірінші қатарда орналасқан сыртқа шығу басқышының алдында.
- 2.17. Барлық қызметкерлер (педагогтар) жұмыс алдында барлық ТСО құралдарын және электр жарығын сөндіріп кету керек.
- 2.18. Барлық қызметкерлер жұмыс аяғында өз жұмыс орнын мұқият қарап шығып, барлық жарықты, электр құралдарын сөндіру керек.
- 3. Электроқондырғылар.**
- 3.1. Мекемеде қолданылатын электр желісі, электроқондырғылар және олардың пайдалануы осы тәртіпке және пайдаланушылардың техникалық қауіпсіздікке сай болуы керек.
- 3.2. Мекеме әкімшілігі электроқондырғылар мен электр жүйелерін уақытылы алдын - ала қарап, тексеріп тұруға, уақытылы байқалған ақауларды жөндеуге тиісті.
- 3.3. Электр сымдарының қосылған, олардың аяқталған жерлері дәнекерленуі, нығыздауы керек болмаса арнаулы қысқыштармен бекіту.
- 3.4. Қоймаларда және тағы басқа тез тұтанатын заттар пайдаланатын сақталатын бөлмелердегі электрожарық кездері, электр шамдары жабық қалпақтармен болу керек.
- 3.5. Тасымалданатын электр шамдарының жабық қалпақпен және металл тормен қапталған болу керек. Бұндай шамдар үшін және тасымалданатын электр құралдары үшін мыс сымды сырты резина жұмсақ кабельдерді пайдалану керек.
- 3.6. Барлық электр желісі мен электр құралдары және электр жабдықтардағы ұшқындау, қысқа тұйықталу, кабельдердің шамадан тыс қызуы және тағы басқа ақаулар дер кезінде және тез анықталып орындалуы керек. Ақауы бар электр жүйесі, электр қондырғылар электр жүйесінен ағытылып, ол ақау жөнделмей іске қосылмау керек.
- 3.7. Электроқондырғыларын пайдаланған кезде тиым салынады :
- ақауы бар және қорғанышты изоляциясы бүлінген кабельдерді пайдалануға ;
 - электр қуатын қосылған сымдардың ұшын изоляцияламай тастауға;
 - бұзылған розетканы, қаппағы алынған розетканы пайдалануға, ашық қосқыштарды, басқа да бар электр бұйымдарын пайдалануға;
 - электроқондырғыларындаты электр сымдарын, бурауға, байлауға және тартуға;
 - электроқондырғыларының сымын киім ілгішке пайдалануға ;
 - электр қорғаушысына қолдан жасалған, камерасыз сақтандырғышты пайдалануға;
 - электршамдарының жабық қалпақшаларын алып тастауға.
- 3.8. Барлық түрдегі электрқұбырларын, электр құралдарын белгілі есеппен қосылуға тиісті.
- 3.9. Барлық жабылатын және қаралмайтын бөлмелердегі электрбұйымдарды жұмыс соңынан сөндірілуі керек. Тоңазтқыштан басқалары.
- 3.10. Электр энергиясы сөніп қалғанда пайдалану үшін әр топқа және басқа бөлмелер электрфонарларымен қамтамасыз етілуі керек.
- 4. Өрт қауіпсіздігін сумен қамтамасыз ету.**
- 4.1. Мекеме әкімшілігі ішкі өрт сөндіру қрандарының техникалық жағдайларын, жөнділігін , түзулігін, дұрыстығын, дайындығын әр уақытта қадағалап отыруы керек.
- 4.2. Ішкі өрт сөндіру қрандары жылына 2 рет жұмысқа дайындығын тексеру мақсатында су жіберіліп тексерілуі керек.

4.3. Өрт сөндіру крандары рукава және стволмен қамтамасыз етіліп, сақталатын шкаф жабылуы керек. Шкафта су ашу тетігі болу керек. Өрт сөндіру шлангасы (рукавасы) құрғақ, оралған, кранға қосулы болу керек. Рукава кемінде 1 рет тексеруден өтуі керек. Шкафтын сыртында болу керек:

- әріптік белгі ПК ;
- өрт сөндіру кранының реттік нөмірі және жақын жердегі өрт сөндіру бөлімінің телефон нөмірі тұру керек.

4.4 Жөндеу жұмысы немесе уастандыру жұмыстары аяқталғаннан кейін, өрт сөндіру резервуарынан ағып тұрса, дереу өрт сөндіру бөліміне хабарлау керек.

4.5 Өрт сөндіру резервуары, жер асты гидранттардың есіктері әрқашан жабық болу керек.

5. Алғашқы өрт сөндіру құралдары.

5.1 Алғашқы өрт сөндіру құралдары эвакуация жоспары бойынша шыға берісте 1 қабатта 2 қабатта орналасуы керек.

5.2 Қолмен пайдаланылатын өрт сөндіру құралы талапқа сай ГОСТ 12-4. 009-83 сай болу керек.

- тіке ілінетін өрт сөндіргіш құралы жерден 1,5 м биіктіктен жоғары ілінбеуі керек.

- өрт сөндіру шкафтарының ішінде крандар болу керек.

5.3. Өрт сөндіргіш (огнетушитель) ілінген кезде міндетті түрде пайдалану нұсқаулығы көрінетіндей болып іліну керек.

5.4 . Өрт сөндіргіш ілінген жерде адамдарға шығуға кедергі келмейтіндей болу керек.

5.5 . Өрт сөндіргішті толтыру, техникалық жөндеуден өтіп жатқан кезде қордағы басқа өрт сөндіргіштер дайын тұру керек.

5.6. Алғашқы өрт сөндіру құралдарының сақталуына, дайындығына балабақшаның шаруашылық меңгерушісі Наурзалиева Фарида Манаповна жауапты.

5.7. Алғашқы өрт сөндіру құралдарын басқа шаруалар жасауға пайдалануға қатаң тиым салынады.

6. Мәдени-көпшілік шараларды өткізу кезіндегі өрт қауіпсіздігінің талаптары.

6.1. Мәдени- көпшілік шараларды өткізерден бұрын балабақша меңгерушісі сол жерді ұқыпты қарап шығып, эвакуация жолдарын тексеріп, өрт сөндіруге қажетті құралдарды қарап, байқалған кемшіліктер мен ақауларды дер кезінде орындауы керек.

6.2. Мерекелік шаралар кезінде бұйрықпен жауапты күзетшілік орнатылуы керек.

6.3. Мерекелік шаралар өткізіліп жатқанда тәрбиеленушілер мен тәрбиешілер, тәрбиеленушілер алдын - ала өрт қауіпсіздігі туралы нұсқаулықпен таныстырылып , өрт қауіпсіздігін сақтауға міндетті.

6.4. Мерекелік шара өткізіліп жатырған жер, қабаттар екі жақтан шығатындай жерде болу керек.

6.5. Эвакуациялық шығу жолы «шығу» деген қызыл түспен жазылып жарықтандырылуы және көрінетін жерде болу керек.

6.6. Мерекелік шаралар өткізілетін жерде тиым салынады :

- өрт қауіпсіздігінен қамтамасыз етілмеген тез тұтанғыш заттарды пайдалануға;

- тез тұтанатын бензин, киросин және т .б. сұйықтарды сақтауға;

- бөлмені безендіру үшін тез тұтанатын заттар пенопласт , поролон т .б. синтетикалық заттарды пайдалануға;

- ашық отты заттар факель, балауыз шам, бенгальды шам , фейерверк, хлопушка, доғалы шам және химиялық заттарды жарықтандыру үшін пайдалануға;

- орындық, креслоларды тез тұтанатын заттардан жасауға;

- есіктер, эвакуациялық жолдағы есіктерге құлыптар салуға ;

- терезелерге алынбайтын торлар орналастыруға.

6.7. Мекеменің едені тегіс , табалдырықсыз, баспалдақсыз, тесіксіз болу керек.

6.8. Жаңа жыл шыршасы нақты , адамдардың сыртқа шығуына кедергісіз орналасуы керек. Шырша бұтақтары қабырғадан, төбеден ең кемінде 1 метр қашықтықта болу керек.

6.9. Шыршаны және музыка залын иллюминациялық безендіру (гирляндалар т.б. электрокуралдар) тек мекеме электрігінің қолымен жасалу керек. Олар нақты, ұқыпты шыршаға бекітіліп, электр құралдарын пайдалану тәртібіне сай болуға тиісті. Гирляндтың шамдары 25 Вт-тан аспауы және сымдары жұмсақ, электр розеткасына қосылуы үшін вилоклары дұрыс болу керек.

6.10. Шырша иллюминациясында қандай да ақау кездесе осы арада жөндеп, болмаса электр көзіне қосуға тиым салу керек.

6.11. Шыршаны безендіру кезінде тиым салынады:

- безендіруге целлуледті және тез тұтанатын заттан жасалған ойыншықтарды пайдалануға;
- шырша иллюминациясына балауыз шам, бенгаль
- шырша түбін және шыршаны безендіруге мақта пайдалануға, мақтадан жасалған ойыншықтар пайдалануға.

7. Өрт болған жағдайда жасалатын жұмыстар тәртібі.

7.1 Өрт қаупі туған кезде барлық қызметкерлер балаларды эвакуациялау мен құтқаруға кірісулері керек.

7.2 Өрттің шыққанын немесе өртке душар болу мүмкін себептерді сезгенше бастау міндетті:

- адамдарға хабарлауға, тәрбиеленушілерді эвакуация жоспары бойынша эвакуациялауға кірісуге.
- өрт сөндірушілерді қарсы алуды ұйымдастыру, мекемедегі алғашқы өрт сөндіру құралдарын пайдаланып өртті сөндіруге кірісуге.

7.3 Балабақша меңгерушісі немесе оның жауапкершілігін уақытша атқарушы өрт болып жатырған жерге келген кезде міндетті:

- өрт шыққандығы туралы бөлімшеге хабар берілді ме жоқпа соны тексеру;
- эвакуация жүргізуге, өрт сөндірушілер келгенше алғашқы өрт сөндіру құралдарын пайдаланып өрт сөндіруді ұйымдастыруға басшылық жасауға;
- тізім бойынша тәрбиеленушілер мен оқушылар, қызметкерлердің эвакуациялануын тексеріп қарауға;

- апатты жерден барлық адамды балалар эвакуациясына қатысы жоқтарды оқшаулауға;
- керек болған жағдайда өрт болып жатырған жерге медициналық бөлімшеден дәрігерлер және тағы басқа бөлімшелерді шақыруға;
- өрт сөндіру және адамдарды эвакуациялаудан басқа жұмыстарды тоқтатуға;
- барлық электр желісін ажыратуға және т.б өртті өршітуге себебі болар шараларды доғаруға;
- өрт сөндірушілердің өмірінің сақталуына, токсикалық шараларды болдырмауға;
- бағалы заттарды өрт болып жатырған жерден оқшаулауға, сақтауға, күзеттіруге мүмкіндік жасауға;
- өрт сөндіру бөлімшесінің басшылығына ғимаратта қанша адам бар екендігі туралы мәлімет беруге.

7.4 Эвакуация және өрт сөндіру кезінде жасау керек:

- болған жағдайға байланысты ең қысқа жолмен адамдарды тезірек сыртқа шығаруға тез ұйымдастыру;
- байбалам салма, бірқалыпты жағдайды жасау. Осы мақсатта балаларды тәрбиешілерінің және тағы басқа адамдарсыз өрт сөнгенше қалдыруға болмайды.
- балаларды эвакуациялаған кезде сол өрт басталған жерден бастау керек және ең кішкентай балаларды бірінші шығару керек.
- қыс кезінде үлкендеу балаларды тездетіп киіндіріп, ал кішкентай балаларды жылы көрпе тағы басқаларға орап шығару керек.
- барлық мұқият қарап, кровать, стул астын, шкафтарды қарап қорқып тығылып қалған балалардың жоқтығына көз жеткізу.

- қауіпсіздік постын құру, шыққан балалардың, қызметкерлердің қайта кіріп кетпеуін қадағалау үшін.
- өрт сөндіру кезінде бірінші орында адамдарды эвакуациялауға қолайлы жағдай жасау.
- есік терезелерді бірден ашуға, терезелерді сындыруға тиым салынады.

Ғимараттан шығып болған соң есіктерді нығыздап жабу керек.

8. Өрт сөндіру нұсқаулығын жүргізудің бағдарламасы мен тәртібі.

8.1 Өрт қауіпсіздігі тәртібін білу үшін барлық қызметкерлер өртке қарсы нұсқаулықтармен таныстырылуы керек. (кіріспе, алғашқы, қайталанған)

8.2 Кіріспе және алғашқы нұсқаулық барлық жаңадан жұмысқа қабылданған қызметкерлерге, мерзімдік жұмысқа қабылдағандарға, практикаға келген студенттерге жүргізіледі.

8.3 Кіріспе нұсқаулықпен танысушылар білу тиісті:

- жалпы өрт қауіпсіздігі туралы;
- шараларды білуге;
- балабақшаның өртке қарсы режимін білуге.

8.4 Алғашқы нұсқаулық негізгі жұмыс орнында жүргізіліп, нұсқаумен танысушылар таныстырылуы керек:

- өз жұмысына байланысты сол жерде өрт шығып кету мүмкіндігін білуге және оны болдырмау туралы;
- өрт болған жағдайда эвакуация жоспарын білуді;
- мекемедегі алғашқы өрт сөндіру құралдарының орналасқан жерін және оны қолдану жолдарын білуді;

8.5 Қайталанған нұсқаулықпен барлық қызметкерлер жылына ең кемінде екі рет таныстырылуы керек. Алғашқы және қайталанған нұсқаулықтар өткізілгендігі туралы журналға тіркеу жүргізіледі.

8.6 Өртке қарсы нұсқаулықпен пайдаланып, тәжірибе түрінде көрсетіп жасалу керек.

Өртке қарсы режим әр оқу жылдың басында балабақшаның меңгерушісінің бұйрығымен бекітіледі.

МККК №41 «Назерке» бөбекжай-балабақшасы өртке қарсы режим

нұсқаулығымен таныстыру парағы.

№	Аты-жөні, тегі	қызметі	күні	КОЛЫ
1				
2	Наурзалықов Ф.М.	зр.ж.	3.11.25	[Signature]
3	Дайыбай Ғ.Ғ.	тәрбиеші	3.11.25	[Signature]
4	Нурғалиева П.С.	м.лаемші	3.11.25	[Signature]
5	Жиемова А.Ә.	тәрбиеші	03.11.25	[Signature]
6	Баймбетова М.А.	тәрбиеші	3.11.25	[Signature]
7	Мамытқожақов К.	кашекші	3.11.25	[Signature]
8	Жоңғалышева М.Ә.	Тәрбиеші	03.11.25	[Signature]
9	Аманжолбаева Қ.К.	Көмегіші	03.11.25	[Signature]
10	Семанжолбаева Т.М.	Тәрбиеші	03.11.25	[Signature]
11	Мамытқожақов А.М.	кашекші	03.11.25	[Signature]
12	Жиембаева Т.Ә.	тәрбиеші	03.11.25	[Signature]
13	Қорғабасов Ж.Ғ.	Көмегіші	03.11.25	[Signature]
14	Асан А.А.	тәрбиеші	03.11.25	[Signature]
15	Қарбағалы А.	К.Тәрбиеші	03.11.25	[Signature]
16	Қарабаева Г.Ғ.	тәрбиеші	03.11.25	[Signature]
17	Исмаилов Ә.Ә.	тәрбиеші	03.11.25	[Signature]
18	Абылқалиқылова Б.Б.	кашекші	03.11.25	[Signature]
19	Жаңақылова А.А.	мекенші	03.11.25	[Signature]
20	Сманжолбаева А.	логотер	03.11.25	[Signature]
21	Семанжолбаева К.А.	ед. жұмыс	03.11.25	[Signature]
22	Раушанбаева М.К.	к.тәрбиеші	03.11.25	[Signature]
23	Жиембаева М.Р.	Кіргізуші	03.11.25	[Signature]
24	Жиембаева Т.Ғ.	тәрбиеші	04.11.25	[Signature]
25	Жидайбергін А.А.	тәрбиеші	04.11.25	[Signature]
26	Шарипов Т.Ғ.	тәрбиеші	04.11.25	[Signature]
27	Аманжолбаева Р.А.	Тәрбиеші	04.11.25	[Signature]
28	Намабазарова Д.А.	тәрбиеші	04.11.25	[Signature]
29	Сарыбаева А.Б.	тәрбиеші	04.11.25	[Signature]
30	Сарыбаева М.А.	тәрбиеші	04.11.25	[Signature]
32	Жиембаева Д.К.	тәрбиеші	04.11.25	[Signature]
32	Бурманова З.М.	мед. сестр	04.11.25	[Signature]
33	Семанжолбаева Д.А.	тәрбиеші	04.11.25	[Signature]
34	Исмаилов М.М.	мед.	04.11.25	[Signature]
35	Исмаилов Т.Б.	мед. жұмыс	04.11.25	[Signature]
36	Исмаилов А.М.	мед. жұмыс	04.11.25	[Signature]
37	Жаңақылова Т.М.	тәрбиеші	04.11.25	[Signature]
38	Мамытқожақов Ж.Б.	аспаз	04.11.25	[Signature]
39	Бурманова С.	аспаз	04.11.25	[Signature]
40	Жиембаева Д.М.	аспаз	04.11.25	[Signature]
41	Аманжолбаева М.	мед. жұмыс	04.11.25	[Signature]
42	Аманжолбаева А.	рабочий	04.11.25	[Signature]